

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предостережение является профилактической мерой и объявляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю при наличии у органа государственного контроля (надзора) сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований полученных в ходе реализации мероприятий **по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,** либо содержащихся в поступивших обращениях или заявлениях, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

ОТДЕЛОМ энергонадзора за 2019 год подготовлено и направлено в адреса юридических лиц 21 предостережение, на 2 предостережения получены ответы (по остальным не подошел срок).

ОСНОВНЫМИ повторяющимися нарушениями являются:

- применение не проектных материалов (изменение марки, сечение кабеля, замена марки запорной арматуры, изменение трассировки линий) ... проектная документация не корректируется.
- при монтаже внутренних не выдерживается нормативное расстояние между конструкциями и сетями, и.т.д
- в процессе монтажа не устанавливаются инвентарные заглушки на системе канализации
- отсутствие дренажной системы в тепловой камере.