



ДОКЛАД


заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы

А.Л. Хрулькевич





В целях повышения качества и эффективности надзорно-профилактической работы по обеспечению безопасности на объектах, задействованных в проведении Универсиады-2019, Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю для осуществления инструментального контроля систем противопожарной защиты было обеспечено привлечение специалистов ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Красноярскому краю»





13.09.2020 произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, д.267/5, д.267/6



Причины, способствующие распространению пожара:

- позднее обнаружение пожара;
- отсутствие деления противопожарными препятствиями мансардного этажа здания на секции;
- отсутствие огнезащиты конструкций мансарды и др.



22.09.2020 произошел пожар в таунхаусе по адресу: г. Красноярск, ул. Живописная, 5, корп. 8.



Условия, способствовавшие распространению пожара:

- горючие элементы террас, размещение которых не предусмотрено проектными решениями;
- декоративные элементы из деревянного каркаса и сайдинга по периметру карниза кровли



Спасибо за внимание!